УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "НИКА"

_____ С.В. Демидов

Дефектная ведомость

ГБДОУ детский сад №104 Выборгского района Санкт-Петербургапо адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторв д. 25 корп. 2 лит. А (Индивидуальный тепловой пункт - ИТП)

№ п/п	Наименование оборудования и дефекта	Кол-во	Состав работ
1	Краны шаровые стальные фланцевые Ду50 - истек срок эксплуатации, внутренняя поверхность покрыта не удаляемыми отложениями, течь по корпусу, не выдерживает давление	2 шт.	Демонтаж неисправных кранов шарвых и установка новых кранов шаровых RJIP-FF Standard ф/ф, Ру16 Ду50

Представитель ООО "МиД"_____

"24" апреля 2026г.