

Акт обследования объекта

г. Санкт-Петербург

«12» Сентября 2025 года.

В связи с появлением трещин и обрушением штукатурного слоя комиссией в составе:
Председатель комиссии
директор Матвеева М.Н.

Члены комиссии
Зам.директора по АХР Безуевская Н.И.
Рабочий по КОРЗ Синев А.П.

проведено обследование черной лестницы, ведущей в столовую, расположенной по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Союза-Печатников, дом 26, литер А. пом.1-Н;9-Н-10-Н;12-Н, на предмет фактического установления следующего факта появления трещин и обрушением штукатурного слоя в торце лестничного марша.

В результате осмотра комиссией, установлено следующее.

По всей длине в торце лестничного марша визуально определяется глубокая трещина, в отдельных местах отколоты большие куски штукатурного слоя (удалены вручную при осмотре во избежание обрушения и травм).

Подписи:

Председатель комиссии

Директор _____ Матвеева М.Н.

Члены комиссии

Зам.директора по АХР _____ Безуевская Н.И.

Рабочий по КОРЗ _____ Синев А.П.

Особое мнение:

Во избежание травм и дальнейших разрушений закрыть проход по черной лестнице со второго этажа вверх.

Директор _____ Матвеева М.Н.

	A	B	C	D	E
1					Утверждаю:
2					Директор ГБОУ СОШ № 245 ГБОУ
3					Адмиралтейского района СПб М.Н. Матвеева
4					
5					Дефектная ведомость
6					на выполнение работ по ремонту лестницы в ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26 литера а
7		Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материал
8		Подшивка лестницы			
9		демонтаж штукатурки	м2	6,200	
10		демонтаж деревянной подшивки косоура	м2	6,200	
11		монтаж потолка одноуровневого из гипрока (подшивка лестницы)	м2	6,200	+ грунтовка бетоноконтактом
12		шпаклевка гипрока	м2	6,200	
13		окраска по шпаклевке	м2	6,200	
14		Проверил 	Таралов Н.Д.		

